

Prohlášení o shodě EU
Směrnice EMC 2014/30/EU
RoHS2 Směrnice 2011/65/EU
ATEX Směrnice 2014/34/EU



Produkt: Tento dokument se vztahuje na následující produkty:

16511	Talentum IR2 Exd Flame Detector
16519	Talentum IR3 Exd Flame Detector
16541	Talentum IR2 SS Exd Flame Detector
16549	Talentum IR3 SS Exd Flame Detector

Popis: Detektor plamenů – pro použití v požárních detekčních a poplašných systémech

Výrobce: FFE Ltd.,
9 Hunting Gate,
Hitchin,
Hertfordshire,
SG4 0TJ, U.K.

Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce. Tímto prohlašujeme, že výše uvedené produkty vyráběné společností FFE splňují požadavky směrnice EMC 2014/30/EU, směrnice RoHS2 2011/65/EU a směrnice ATEX 2014/34/EU, a proto se kvalifikují pro volný pohyb na trzích zahrnujících Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) díky uplatňování následujících norem:

EN 50130-4:2011+A1:2014	Poplašné systémy – oddíl 4: Elektromagnetická kompatibilita – Standardní produktová řada: Požadavky na odolnost vůči ohni, vniknutí a sociálním poplašným systémům
EN 61000-6-3:2007 +A1:2011	Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Všeobecné normy. Emisní standard pro obytné a komerční prostředí a lehký průmysl
EN 50581:2012	Technická dokumentace pro hodnocení elektrických a elektronických výrobků s ohledem na omezení nebezpečných látek
EN 60079-0:2012+A11:2013	Prostředí s výbušnou atmosférou. Zařízení. Obecné požadavky
EN 60079-1:2014	Prostředí s výbušnou atmosférou. Ochrana zařízení ohnivzdornými skříňkami „d“
EN 60079-31:2014	Prostředí s výbušnou atmosférou. Ochrana zařízení vůči hořlavému prachu skříňkami „d“

Specifické pro směrnici ATEX:

Příslušná ustanovení, která zařízení splňuje:

II 2 GD Ex db IIC T4 Gb
Ex tb IIC T135 °C Db
Tamb -40 °C až +85 °C

Oznámený subjekt zodpovědný za prvotní testování typu:

Baseefa Ltd, Buxton, SK17 9RZ, oznámený subjekt č. 1180

Oznámený subjekt zodpovědný za kontrolu kvality probíhající výroby:

SIRA Certification Service, Chester, CH4 9JN, UK, oznámený subjekt č. 0518

Certifikát ES o přezkoušení typu:

Baseefa08ATEX0270

Certifikát o přezkoušení IECEx:

IECEx BAS08.0073

Pro a ve prospěch společnosti FFE Ltd:

Jméno tiskacím písmem: Oliver Burstall

Podpis:
Pozice:


TECHNICKÝ ŘEDITEL

Datum: 12 DEC 2018

9 Hunting Gate
Hitchin
Hertfordshire
SG4 0TJ UK

T. +44 (0) 1462 444740
E. sales@ffeuk.com
W. www.ffeuk.com

CZ